

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W NOWEJ SOLI



67-100 Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 11
tel. (68) 387 24 61, fax (68) 387 47 38
www.gov.pl/web/psse-nowa-sol
e-mail: psse.nowasol@sanepid.gov.pl
ePUAP: /a02em1va72/SkrytkaESP
NIP: 925-150-90-13

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWEJ SOLI

HK.9022.8.87.2024

Nowa Sól, dnia 21 marca 2024 r.

**Gmina Nowa Sól
ul. Moniuszki 3A
67-100 Nowa Sól**

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.), §21 ust. 1 pkt 3, ust. 8 oraz §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr OL-LMiP-527/2024 próbki wody pobranej w dniu 18 marca 2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody w stacji uzdatniania wody (woda podawana do sieci) informuje, że analiza w/w próbki **wykazała, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań** określonych w załączniku nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294), z uwagi na stwierdzenie przekroczenia wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego, tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22+2°C po 72 h inkubacji w ilości 238 jtk/1 ml.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294), określono dopuszczalną wartość dla tego parametru jako „bez nieprawidłowych zmian”, przy czym w uzupełnieniu powyższego kryterium zalecono, aby ogólna liczba mikroorganizmów w wodzie

wprowadzanej do sieci nie przekraczała 100 jtk/1 ml, a w kranie u konsumenta nie przekraczała 200 jtk/1ml. W badanej próbce nie stwierdzono jednocześnie przekroczeń innych parametrów mikrobiologicznych takich jak bakterie z grupy coli, enterokoków kałowych i *Escherichia coli*.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22+2°C po 72 h, uchodzi za wskaźnik mikrobiologiczny, najbardziej przydatny w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji, sygnalizując warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, w tym stagnację wody, tak zwane odcinki martwe przewodów, wyłączone z czynnego przepływu wody, znaczną zawartość wykorzystywanych przez mikroorganizmy substancji wzrostowych w wodzie, biofilm i inne niedostatki w zakresie utrzymania sieci wodociągowej. Natomiast stwierdzenie podwyższonej wartości ogólnej liczby mikroorganizmów oznaczonej w 22+2°C po 72 h inkubacji w próbce wody uzdatnionej, podawanej do sieci ze stacji uzdatniania wody, może świadczyć o zakłóceniach w procesach uzdatniania wody.

Bakterie te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Przyjmuje się jednak, że jeśli występują licznie wówczas są wskaźnikiem zanieczyszczenia organicznego.

W związku z powyższym po przeanalizowaniu w/w wyniku w odniesieniu do jego wartości liczbowej i po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi w oparciu o dotychczasową wiedzę naukową, dotyczącą potencjalnego zagrożenia w/w mikroorganizmami, **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w Przyborowie, zaopatrującego mieszkańców miejscowości Przyborów, jednocześnie zobowiązując stronę do podjęcia działań naprawczych mających na celu poprawę jakości wody pod względem mikrobiologicznym oraz do przedstawienia sprawozdań z badań wody potwierdzających skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych.**

Mając na uwadze powyższe, w oparciu o otrzymany wynik badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli **informuje o konieczności przegotowywania wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Przyborowie do celów konsumpcyjnych** tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, a także do kąpieli noworodków i małych dzieci. Ponadto informuję, że wodę przeznaczoną do spożycia przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty.

Woda bez ograniczeń może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do spłukiwania urządzeń sanitarnych (WC).

O powyższym administrator zobowiązany jest powiadomić mieszkańców miejscowości Przyborów stosownym komunikatem, wydanym w dniu 21 marca 2024 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli.

W przypadku zastosowania w ramach podjętych działań naprawczych dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli przekazuje, że należy monitorować poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nie przekraczającej 0,3 mg/l.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowej Soli
mgr Anna Roskoitalska

Otrzymują:

1. Adresat
2. A-a